MIASTO MALBORK
Plac Słowiański 5
82-200 MALBORK
REGON 170747827
NIP 579-22-30-783

Malbork, dnia 07 stycznia 2018r

Znak Sprawy: IZP.271.32.WSS-SP3.2018

Wyjaśnienia nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dokończenie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku".

W związku z otrzymanymi zapytaniami do przetargu nieograniczonego Zamawiający przedstawia wyjaśnienia.

Wyjaśnienia na pytania zadane przez Wykonawców z dnia 04 i 07 stycznia 2019r

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% wartości kontraktu?

Odpowiedź nr 1

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z części wynagrodzenia z faktur?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający udostępni przedmiary zakresu prac całej inwestycji w celu łatwiejszej weryfikacji zakresu prac już wykonanych przez poprzedniego wykonawcę i przez co właściwej weryfikacji prac pozostałych do wykonania?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający przedstawił zakres prac pozostałych do wykonania w zestawieniu przedstawionym w załączniku nr 1 do formularza ofertowego, który należy rozpatrywać w odniesieniu z dokumentacją projektową. Rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy i będzie obejmowało rzeczywistą ilość wykonanych robót wynikającą z obmiarów. W przypadku wystąpienia robót koniecznych do wykonania nie objętych zakresem, który został przedstawiony zostaną one rozliczone według zapisów umownych.

Pytanie nr 4

Podłoga sportowa (podbudowa wraz z nawierzchnią), podlega zharmonizowanej normie PN-EN 14 904. Jeżeli inwestor wskazuje konkretną wykładzinę, a wymaga badań na cały system wraz z wykładziną powstaje pytanie, czy Inwestor planuje przebadanie zamontowanej podłogi po wbudowaniu w obiekcie zgodnie z normą PN-EN 14 904?

Odpowiedź nr 4

Podłoga w pełni zgodna z normą PN-EN 14 904. Zamawiający nie ogranicza dostępności do realizacji producentów posiadających potwierdzenie zgodności z normą systemu podłogi z wykładziną będącą w posiadaniu przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonanie badań w trakcie realizacji inwestycji na koszt wykonawcy.

Pytanie nr 5

Jeżeli Inwestor nie planuje przebadania podłogi sportowej po wbudowaniu proszę o podanie przynajmniej dwóch różnych producentów systemów podłogi sportowej zgodnych z opisem z wykładziną sportową, którą posiada Inwestor. Tak, aby zachowana została zasada uczciwej konkurencji. Proszę również o udostępnienie Specyfikacji Technicznej, Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz Atestu Higienicznego wykładziny sportowej, którą posiada Inwestor.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza przebadanie typowego systemu podłogi sportowej z wykładziną znajdującą się w posiadaniu Inwestora na koszt wykonawcy.
Wykładzina, która znajduje się w posiadaniu przez Zamawiającego to Gerflor Teraflex Multi Use 6.2.

Pytanie nr 6

Czy Inwestor uwzględnił niezbędny odpad wykładziny podczas montażu podłogi sportowej?

Odpowiedź nr 6

Tak. Ilość wykładziny w posiadaniu Zamawiającego uwzględnia odpad materiału.

Zatwierdził:
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Roman Milanowski
NACZELNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian, które umieszczane są na naszej stronie internetowej www.bip.malbork.pl w zakładce zamówienia publiczne pod nazwą postępowania.