

dot: NA USŁUGĘ PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY

nad zadaniu: Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

Wyjaśnienia nr 1

W związku z otrzymaniem pytań w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania z dnia 04.02.2019 r.

1. Dot. Rozdziału III – Przedmiot zamówienia, a mianowicie:

3.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji zamówienia n/w osobami:

a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000,00 zł brutto (w odniesieniu do osoby z doświadczeniem zaoferowanym w kryterium oceny ofert rozdział 16);

b) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

c) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru archeologicznego – archeologa;

Osoby pełniące funkcje techniczne od a do d muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 1332) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót lub odpowiadające im ważne uprawnienia w ww. specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r., albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane w oparciu o przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej, albo państw, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania uprawnień.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji w przypadku posiadania przez jedną osobę kilku uprawnień/doświadczenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień.

2. Dot. Rozdziału 3.1 – Przedmiot zamówienia, a mianowicie:

ppkt. B. „bieżący nadzór nad wykonywaną dokumentacją projektową i jej odbiorem”.

Oraz we wzorze umowy § 2 pkt. 1 ppkt. n. „bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami prawa budowlanego dla nadzoru inwestorskiego

Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez bieżący nadzór w kontekście obecności inspektorów poszczególnych branż na budowie?

Odpowiedź: Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych przeprowadzone zostało w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W związku z tym Zamawiający zatwierdzając dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót budowlanych, posłużył się pomocą i doświadczeniem Inspektorów zarówno na etapie koncepcji jak i projektów ostatecznych do pozwolenia na budowę.

Przez bieżący nadzór w kontekście obecności Inspektorów na budowie Zamawiający rozumie sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z zakresem obowiązków określonym w art. 25 Prawa Budowlanego.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned on the right side of the page.