

Malbork, dnia 06.08.2007r.

L.dz. TT/2272 /07r.



Urząd Miasta Malborka
Wydział Inżynierii, Zamówień
Publicznych i Pozyskiwania Środków
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork

dotyczy: warunków technicznych Nr 1526

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. w odpowiedzi na nadesłane pismo IZP-7020/021-BK/2007/1 w dniu 24.07.2007r. (data wpływu) informuje, że zapewni dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych z projektowanych budynków wielorodzinnych na działkach nr 106/2 i 160/7 u zbiegu ul. Sprzymierzonych i ul. Zakopiańskiej w Malborku po spełnieniu następujących warunków:

1. W zakresie dostawy wody:

W celu zasilenia w wodę do projektowanych budynków mieszkalnych należy zaprojektować i wybudować o odpowiednio dobranej średnicy przyłącza wodociągowe z rur PE - PN10.

Przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 160/7 należy włączyć w istniejący wodociąg żel. dn 100 znajdujący się w ul. Zakopiańskiej, przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 106/2 należy włączyć w istniejący wodociąg znajdujący się w ul. Pstrowskiego.

W celu zarejestrowania ilości pobranej wody w pomieszczeniach piwnicznych projektowanych budynków mieszkalnych bezpośrednio za pierwszą ścianą przez którą wchodzi przyłącza wodociągowe, należy zamontować o odpowiednio dobranym przepływie wodomierze.

Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej wynosi 2,30 bar.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanych budynków mieszkalnych na działkach nr 106/2 i 160/7 u zbiegu w/w ulic należy zaprojektować i wybudować o odpowiednio dobranej średnicy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 160/7 należy przewidzieć w istniejący kolektor sanitarny dn 250 przebiegający w ul. Zakopiańskiej, natomiast przyłącze odprowadzające ścieki projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 106/2 należy włączyć w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej dn 800 znajdującą się w ul. Sprzymierzonych.

3. Opracowany na podstawie powyższych warunków projekt techniczny sieci i przyłączy wod-kan przedłożyć w 2 egz. w PWiK w Malborku Sp. z o.o. celem uzgodnienia branżowego.
4. Termin ważności warunków technicznych **Nr 1526** upływa po roku od daty ich wystawienia tj. **z dniem 06.08.2008r.**

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Ryszard Borowicz

Z poważaniem:

PREZES Zarządu

mgr Helena Krysiak