

Malbork, dnia 15 lutego 2017r

IZP.271.01.ZS2.10.2017.

**Wykonawcy wg rozdzielnika**

**ZAWIADOMIENIE**

**O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.271.01.ZS2.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych i jadalni Zespołu Szkół nr 2 w Malborku”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

**CPI Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Hallera 28, 86-300 Grudziądz**

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki przetargowe i uzyskała największą ilość punktów w kryterium cena 60pkt, w kryterium termin gwarancji i rękojmi 40 pkt. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.02.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

| L.p | Nazwa firmy                                                                                       | Kryteria wyboru |                                | SUMA  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
|     |                                                                                                   | Cena „Pc”       | Okres gwarancji i rękojmi „Pg” |       |
| -   | -                                                                                                 | pkt             | pkt                            | pkt   |
| 1   | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno –<br>Konsultingowe SANIVEST<br>ul. Rydygiera 27b/15<br>87-100 Toruń | -               | -                              | -     |
| 2   | DROZD Centrum Techniki<br>ul. Dolna 12<br>82-300 Elbląg                                           | 40,58           | 20,00                          | 60,58 |
| 3   | FHU WESTIMUS<br>ul. Rzemieślnicza 38<br>81-855 Sopot                                              | 51,00           | 40,00                          | 91,00 |
| 4.  | Centrum Budowlane NORD-BUD<br>ul. Kopernika 2<br>82-230 Nowy Staw                                 | 38,74           | 20,00                          | 58,74 |

|    |                                                                                                                   |       |       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 5. | <b>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ASCOKLIMA 1</b><br><b>ul. Sienkiewicza 41C/1</b><br><b>82-200 Malbork</b> | 39,01 | 20,00 | 59,01  |
| 6. | <b>CPI Sp. z o.o.</b><br><b>ul. Gen. Józefa Hallera</b><br><b>86-300 Grudziądz</b>                                | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| 7. | <b>DTS Sp. z o.o.</b><br><b>ul. Chrościckiego 93/105</b><br><b>02-414 Warszawa</b>                                | 29,99 | 40,00 | 69,99  |
| 8. | <b>KLIMAT-EL Systemy Wentylacji i Klimatyzacji</b><br><b>ul. Wierzbowa 1</b><br><b>82-300 Elbląg</b>              | 44,74 | 40,00 | 84,74  |

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta


Oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konsultingowe SANIVEST  
ul. Rydygiera 27b/15; 87-100 Toruń

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U z 2015r poz. 2164 z późn zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający badając ofertę firmy SANIVEST zwrócił się do Wykonawcy (pisma z dnia 2, 6, 9 lutego) o dostarczenie wyjaśnień i dowodów potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Przedstawione w wyjaśnieniach rozwiązania techniczne i parametry urządzeń nie odpowiadały parametrom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia (okapy nawiewno-wyciągowe) posiadają inny rodzaj filtracji niż zaprojektowany w dokumentacji technicznej. Wykonawca nie przedstawił dowodów potwierdzających spełnienie przez urządzenia parametrów takich jak: sprawność filtracji czy wartości oporów powietrza. W opinii projektanta taki rodzaj okapów nie zapewni filtracji w takim stopniu, aby była możliwość skierowania powietrza na centralę wentylacyjną. W związku z tym, działając na podstawie art. 90 ust 3 zamawiający uznał przedstawione wyjaśnienia i dowody jako potwierdzenie, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

**BURMISTRZ  
MIASTA MALBORKA**  
  
**Marek Charzewski**  
Kierownik Zamawiającego